



Iktatószám: 134/50 - 6 /2013/292

Fax/Tel:

Ügyintéző: Béres Julianna/11521

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Oldal: 1+2 oldal

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Az „Erősáramú villanszerelési termékek beszerzése” tárgyú eljárással kapcsolatban érkezett Ajánlattevői kérdés:

Kérdés: A mellékletben lévő tételek pontosítására lenne szükség (pontos gyártói cikkszám, vagy a paraméterek pontos megadása).

Szeretnénk kérni, vagy javasolni egy műszaki kontakt személyt, akivel felvehetnénk a kapcsolatot. Amennyiben lehetséges személyes egyeztetést kérnénk.

Válasz: Ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlattevők által felvetett kérdéseket, melyekre a *csatolt melléklet* szerinti tájékoztatást adja.

Továbbá Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy nem rendelkezik gyártói cikkszámmal, vagy az ehhez kapcsolódó paraméterekkel.

A személyes konzultációt Ajánlatkérő nem tudja biztosítani, mivel az az Ajánlati felhívás módosításával járna, amire már nincs törvényi lehetőség.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013. március 21.

Tisztelettel:

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

dr. Gara Richárd
csoportvezető

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Erősáramú villanyszerelési termékek beszerzése

(Tenderszám: BKV Zrt. 15/T-429/12)

Kérdés: A mellékletben lévő tételek pontosítására lenne szükség (pontos gyártói cikkszám, vagy a paraméterek pontos megadása.

Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg a részek szerint felvetett kérdésekre a választ:

G rész:

4118-25-5180 vezetékvédő kisautomata 6A,

Kérdés: hány pólusú, milyen karakterisztika (B, vagy C)?

4118-25-5190 vezetékvédő kisautomata 15A 512.014.125.5,

Kérdés: (hány pólusú, milyen karakterisztika (B, vagy C)?

4118-26-2080 vezetékvédő kapcsoló 10 A egyenáram,

Kérdés: (hány pólusú, milyen karakterisztika (B, vagy C)?

Válasz: Mindhárom tétel esetében: egyenáramú, egy pólusú és B típusú termékekre kéri ajánlatkérő az ajánlatokat.

C rész:

Az alábbi tételek esetében ajánlattevő jelezte, hogy a termékek gyártása megszűnt:

423-321-3207 Burkolat WA 0231

423-432-0407 Nyomógomb zöld VNM.G

423-432-0409 Nyomógomb piros VNM.G

423-432-0410 Nyomógomb vészgombbal VN.V

423-432-0423 Nyomógomb fehér VNM.2V

423-432-0431 Nyomógomb kulcsos VNM

423-441-0402 Jelzőlámpa domború búrával VJ.B.15.piros

423-441-0403 Jelzőlámpa domború búrával VJ.B.15 zöld

423-441-0407 Jelzőlámpa zöld búrával VJ.E.14 foglalathoz

423-393-0223 Végálláskapcsoló átalakított V.10.K

423-323-3003 Kapcsoló körbeforgós

423-323-3011 Kapcsoló

Válasz: Fenti termékeket Ajánlatkérő törli az adott rész tételei közül. A módosított táblázatot Ajánlatkérő a honlapján az eljárás anyagai között megjelenti.

Az alábbi két tétel esetében Ajánlatkérő az alábbi pontosítást adja.

423-211-9468 Mágneskapcsoló, PKZM3.40 32-40A

Kérdés: *(Megfelelő-e a PKZM 4-40 paraméter)*

Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a fenti termékre a PKZM 4-40-es paramétert.

423-321-3401 Programkapcsoló

Kérdés: Lefejtési Űrlap alapján.

Válasz: *A lefejtési űrlapot Ajánlatkérő a honlapján jelenteti meg.*

D rész:

Az alábbi tételekre vonatkozó kérdés: az adott termék mekkora kábelhez, mekkora lyukkal rendelkezzen.

437-133-9516 Kábelsaru szigetelt ESPA 33013

Válasz: 1,5-2,5 mm-ig kék, 4 lyukkal

437-133-9517 Kábelsaru szigetelt ESPA 33935

Válasz: 1,5-2,5 mm-ig piros, 4 lyukkal

437-133-9522 Kábelsaru szigetelt ESPA 34529

Válasz: 0,75-1,5 mm-ig piros, 5 lyukkal

Az alábbi két tételt Ajánlatkérő törli az adott rész tételei közül. A módosított táblázatot Ajánlatkérő a honlapján az eljárás anyagai között megjelenteti.

437-133-7505 Kábelsaru csatlakozó AMP 350.715.1

437-133-7506 Kábelsaru csatlakozó AMP 350.781.1

437-134-0419 Érvéghüvely szigetetlen 6 mm² E.07.N

Az alábbi tételt Ajánlatkérő törli az **F rész** tételei közül. A módosított táblázatot Ajánlatkérő a honlapján az eljárás anyagai között megjelenteti.

437-351-4179 Végelzáró Weidmüller, vagy ezzel egyenértékű AP PA/35 4605.6