

Jegyzőkönyv Helyszíni konzultációról

Jelen jegyzőkönyv készült a 2013. április 24-én 11 óra 00 perckor a BKV Zrt. 15/TB-25/13. számon indított, „Csepeli HÉV vonalon áramellátási munkák kivitelezése,” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megtartott helyszíni konzultáción.

Kiindulási pont: Csepeli HÉV vonal, Boráros tér végállomás.

Az Ajánlatkérő képviselője köszöni a megjelenteket és felkéri a résztvevők képviselőit, hogy bemutatkozzát követően a jelenléti ívet aláírni szíveskedjenek. A fenti tájékoztatást követően az Ajánlatkérő képviselője az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A kivitelezés során előfordulhat, hogy egy vágányzár időben azonos, vagy egymáshoz közel eső munkaterületen több szakági kivitelező dolgozik. Ebben az esetben a munkaterület organizációját ajánlatkérő végzi, melyet kivitelezők kötelesek betartani.

A megjelentek kérései és Ajánlattevő javaslatai alapján a következő helyszínek kerültek megtekintésre:

Boráros tér végállomás:

Mindkét vágányán munkavezeték cseréje szükséges 2 x 600 fm hosszban.

Boráros tér váltókörczetben:

A térvilágítás felújítása során az alkonykapcsoló cseréje nem szükséges

Lágymányosi-híd (Közvágóhíd) megálló:

A megálló mindkét oldalán önálló oszlopos térvilágítás kialakítása szükséges a jelenlegi, sodronyon elhelyezett lámpatestek helyett. A főllesztő szekrény a bal peronon, a gyalogos felüljáró alatt található, mely a tápellátásra alkalmas. A munkálatok az aszfalt bontásával járnak.

Oszlopcserék az Ady Endre utcánál:

Az oszlopok bontását, cseréjét a műszaki dokumentációval kiadott helyszínrajz szerint kell elvégezni. Nem minden esetben kell cserélni az oszlopot, van, ahol csak bontani kell. A kivitelezés célja a kedvezőbb oszlopkiosztás elérése. Az oszlopcsere a rajta lévő berendezések, eszközök átszerelésével együtt értendő.

Csepel kocsiszín:

Csepel kocsiszín a bontandó szakaszoló került megtekintésre, melynek helyére egy BBC UR15-42TDP típust kell telepíteni, valamint a kocsiszín területén további 3 db vészgombot kell elhelyezni.

A fenti helyszínek megtekintése után Ajánlatkérő a helyszíni konzultációt 12:56-kor berekesztette.


.....
Faludi Balázs