



Iktatószám: 291/37- 12 /2013/291

Ügyintéző: dr. Győri Levente (11 897)

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás nyújtása

Oldal: 1+1

---

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,  
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!

---

Tisztelt Címzett!

Levelünkkel mellékelten megküldjük Önöknek a BKV Zrt. 15/TB-450/12. számon, **Villamos vonalhálózat váltófűtései korszzerűsítése négy helyszínen, fogaskerekű vonalán váltófűtési és világítási szekrények cseréje** tárgyban indult eljárásban 2013. május 15-én feltett újabb kérdésekre adott válaszainkat szíves felhasználásra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az összes váltófűtéssel érintett szekrénynél a leválasztó transzformátorokat az Ajánlatkérő biztosítja és telepíti be utólagosan. A transzformátorok mérete egységesen: szélesség: 22 cm hossz: 30 cm magasság 40 cm, súlya kb. 80 kg. Az Orgonás, Erdei iskola, Gyöngyvirág út, Svábhegy (alsó) megállóhelyek esetében ezekből 2 db kerül egy szekrénybe. Az összes transzformátor részére szögacél fogadó keretet kell kialakítani az érintett szekrényeken belül, alulra. Kérjük, hogy ez utóbbiak költségét az árazatlan kiírásba felvezetett „Leválasztó transzformátorok számára felületkezelt szögacél fogadó keret kialakítása szekrénybelsőbe” tételeknél szerepeltessék.

Melléklet: Kiegészítő tájékoztatás

Budapest, 2013. május 16.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Tisztelettel:

  
dr. Szűnyogh Judit  
csoportvezető

## **AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK**

**Villamos vonalhálózat váltófűtéseinek korszerűsítése négy helyszínen,  
fogaskerekű vonalán váltófűtési és világítási szekrények cseréje  
(Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-450/12.)**

Kérdés:

Az eljárás „B” része (fogaskerekű vonalán váltófűtési és világítási szekrények cseréje) kapcsán érkezett a következő kérdés: „Az excel táblázatban megjelölt „váltófűtő panel” típusa nincs kiírva, kérhetnénk – egy pontos típust erre a tételre?” A kérdés feltevője szerint fajta, ár és méret tekintetében igen jelentős különbség lehet a különböző típusok között.

Válasz:

Több megálló esetében helytelenül szerepel a „váltófűtő panel” tétel, mely alatt több, szintén az árazatlan költségvetésben szereplő tételt kell érteni, ezért a „váltófűtő panel” tétel törlésre került.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra is, hogy a váltófűtéssel érintett szekrények esetében a DIL 220 mágneskapcsoló helyett DIL 2-22d mágneskapcsolóra módosítottuk a tételt.

Az ennek megfelelően módosított árazatlan költségvetést jelen üzenetünkkel egyidejűleg küldjük meg, illetve tesszük elérhetővé honlapunkon az eljárás anyagai között.