

## Kérdések - Válaszok

### Kérdés:

*„A 15//TB-129/11 eljárászámon kiírt ajánlati felhívásban szereplő 1000 mm<sup>2</sup> Al Szamkam 0,6/1kV (szig: min. 40 MOhm/km) földkábel a következő változatban az Önök számára megfelelő-e:*

*Szamkam 0,6/1 kV 4\*240 SM?”*

### Válasz:

Ajánlatkérőnek nem felel meg, mert nem egyenértékű a 2 kábeltípus.