

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

UVATERV ZRT.	
ÉRKEZET: 2013 APR - 3.	
Iktatószám: 488	Melléklet:

Nagy László
tervező

Szabó Norbert
területfelelős

UVATERV Zrt.
1117 Budapest
Dombóvári út 17-19.

UVATERV Zrt.	
506 Híd- és technológiai tervező iroda	
ÉRKEZET:	2013 APR 04.
Iktatószám:	Tervszám:
110	52.132

Dél-budai Régió
1116 Budapest,
Mezőkövesd út 5-7
Levélcím: 1393 Budapest 62. Pf. 511
Tel.: 238-4819
Fax: 238-4807
Hivatkozási szám:.....
Iktatószám:....2951/2013.....

Tárgy: Budafok, Leányka utcai átjáró felújítási munkáihoz közműnyilatkozat

Tisztelt Nagy László Úr!

UVATERV Zrt.	1031
390 iroda	
2013 APR. 03	
506	

A tárgyi tervet felülvizsgáltuk és azt kivitelezésre javasoljuk a következő feltételek betartása mellett.

A tervben leírt talajszint változások következtében a ELMŰ üzemeltetésében meglévő kábelek jelenlegi mélységét nem lehet tudni. Ezért a 10 kV-os kábeleket fel kell tární az átjáró mindkét oldalán. A feltárást követően szükséges eldönteni a kábelek esetleges utólagos védelembe helyezését vagy süllyesztését. A felmerülő költségeket cégünk nem vállalja, azt a kivitelezőnek szükséges fizetni.

Felhívjuk figyelmüket a közműegyeztetés során előírtak betartására, a szakfelügyelet megrendelésére.

A szakfelügyeletet cégünk kiszámlázza ezért kérjük, a megrendeléskor feltüntetni szíveskedjenek a következőket:

A megrendelő neve, címe, levelezési címe számlázási cím, adószáma, névjegyzék száma.
A kérelembe kérjük továbbá nyilatkozatukat, hogy a költségeket vállalják.

A megrendelést 15 nappal korábban a 061-238-4805 fax számra kell eljuttatni.

Kérjük a fentiek tudomásul vételét.

Budapest, 2013. március 27.

Tisztelettel,


Bartoss Attila
régióvezető


Szabó Norbert
területfelelős

ELMŰ-ÉMÁSZ
Hálózati Kft.

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874154

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
Dél-budai Régió

ELMŰ - ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT