

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

Dátum: 2013.02.18.

Nr: 122746/1

Címzett: Evitesz Kft.
2013 Pomáz Bethlen G. u. 16

Cím, egyeztetett terv: Közműegyeztetés
Átadott rajzok:

K Ö Z M Ű N Y I L A T K O Z A T

A közműnyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ/ÉMÁSZ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültség szintek 1 kV kábel, 10 kV kábel
Érintett terület Budapest XXII.
Vihar u.
vasúti felüljáró karbantartása

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 / Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett / MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége /, MSZ 151-1/2000 / Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai / számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetében eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építetője köteles gondoskodni:

- Szükség szerint az engedélyezési, vagy kivitelezési tervek készítéséről,
- A meglévő létesítményekben esetleg szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, kivitelezéséről és költségeiről,
- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

A tervezett létesítménnyel érintett, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések szabványelőírások szerinti áthelyezéséről, kiváltásáról készített, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő – kiviteli tervet 3 példányban az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Dél-Budai Régió Régiójában 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7. (tel.: 238-4805, fax: 238-4807) kell jóváhagyásra benyújtani.

Nagyfeszültség esetén a kiviteli terv tervjóváhagyása minden esetben az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Távfűtési osztályán (Bp., Kunigunda útja 47/b.), míg hírközlő és optikai kábel esetében a Távközlési osztályán (Bp., Váci út 72-74.) történik.

A kiviteli dokumentációban részletraizon kell ábrázolni valamennyi olyan vezetékszakaszt, ahol a tervezett létesítmény az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában levő hálózatot keresztezi, vagy a vonatkozó szabvány előírásaiban foglaltaknál jobban megközelíti.

Cégnév: ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövidített név: ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874154