

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

Dátum: 2013.03.04.

Nr: 123706/1

Címzett: UVATERV Zrt.
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.

Cím, egyeztetett terv: közműegyeztetés
Átadott rajzok:

KÖZMŰNYILATKOZAT

A közműnyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ/ÉMÁSZ Hálózati Kft. (és a BDK Kft.) létesítményeit.

Érintett feszültségszintek 1 kV kábel, 1 kV szabadvezeték, 10 kV kábel. Közvil szabadvezeték
Érintett terület Budapest XXII.
Budafoki elágazás 47-es vill. 47+42 szelv.
Téglabontozatú műtárgy és kapcsolódó támfalak helyreállítása

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 / Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett / MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége /, MSZ 151-1/2000 / Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai / számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetében eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- Szükség szerint az engedélyezési, vagy kivitelezési tervek készítéséről.
- A meglévő létesítményekben esetleg szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, kivitelezéséről és költségeiről.
- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

A tervezett létesítménnyel érintett, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (és a BDK Kft.) üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések szabványelőírások szerinti áthelyezéséről, kiváltásáról készített, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő – kiviteli tervet 3 példányban az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Dél-Budai Régió Régiójában 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7. (tel.: 238-4805, fax: 238-4807) kell jóváhagyásra benyújtani. Valamint az önálló közvilágítási hálózat miatt a BDK Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.).

Nagyfeszültség esetén a kiviteli terv tervjóváhagyása minden esetben az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Távfűtési osztályán (Bp., Kunigunda útja 47/b.), míg hírközlő és optikai kábel esetében a Távközlési osztályán (Bp., Váci út 72-74.) történik.

Cégnév: ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság = Rövidített név: ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság = Cégjegyzékszám: 01-09-874154

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

A kiviteli dokumentációban részletrajzon kell ábrázolni valamennyi olyan vezetékszakaszt, ahol a tervezett létesítmény az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. (vagy a BDK Kft.) tulajdonában levő hálózatot keresztezi, vagy a vonatkozó szabvány előírásaiban foglaltaknál jobban megközelíti.

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Tanácsának 5/1987. sz. rendeletével módosított és kiegészített 7/1973. sz. rendeletben foglaltakat.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +/- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, $\pm 1,0$ m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől – minden irányban – 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség – alvállalkozó esetében is – a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. illetékes üzemeltetőjétől (és a BDK Kft.-től) – aki csak ELMŰ ill. ÉMÁSZ munkavállalói igazolvánnyal rendelkező személy lehet – szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezeték üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezeték üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a **06-40-28-28-28-as** telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemeltető képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véletlen károkozás következményeitől

Közműegyeztető (Fórika Katalin) aláírása és a szolgálati hely pecsétje

Cégnév: ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövidített név: ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-8/4154