

## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2013. február 25-én a Budapest, X. Salgótarjáni út 45., FŐGÁZ  
Földgázelosztási Kft. hálózati üzemének hivatalos helyiségében

**Tárgy:** Budapest, XXII. kerület budafoki elágazás, 47-es villamosvonal  
47+42 hmsz. szelvényben lévő téglaboltozatú műtárgy felújítás alatti  
érintettsége a gázvezetékkel

**Jelen voltak:** Szabó Gyula üzemvezető és Sebők Károly művezető  
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózati üzeme (Szolgáltató)

Nagy László Tervező, UVATERV Zrt.,

A megbeszélés célja a tárgybeli műtárgy érintettsége a gázvezeték szempontjából.

- Tervezői oldalról Nagy László ismertette a felmerült kérdést, a műtárgy érintettségét a tárgyi témában, valamint bemutatta a BKV Zrt. által rendelkezésre bocsátott közmű (gázvezeték tartalmazó) helyszínrajzot.
- Szabó Gyula megtekintette a Szolgáltató digitális nyilvántartását (helyszínrajzát) és megállapította, hogy a DN 300-as 6 bar-os gázelosztó vezeték nyomvonala (a XXII. Lcányka u., Vihar u. térsége) a BKV Zrt. adatszolgáltatásával egyezik. A vezeték 6,0 m-es védőtávolságon kívül esik a tárgybeli műtárgy.


Összefoglalásul megállapítható, hogy a műtárgyat közvetlenül érintő munkákat a gázvezeték helyzete nem befolyásolja. Amennyiben a gázvezeték 2,0 m-en belül megközelítik a munkálatok során, szakfelügyeletet kell kérni a Szolgáltatótól.

Budapest, 2013. február 25.

**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**  
hálózatiüzemeltetési osztály  
hálózati üzem

Az emlékeztetőt összeállította:

Nagy László  
Tervező  
UVATERV Zrt.

  
Szabó Gyula  
Üzemvezető  
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.