

Műszaki szolgáltatások igazgatóság  
Közép-magyarországi szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.  
1541 Budapest  
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

UVATERV Zrt.  
Budapest  
Dombóvári út 17-19  
1117

Ügyiratszám: 420309-42257554-2/2013  
Ügyintéző: Tiefenbacher Györgyi  
Telefon: 1-462-1462  
Telefax: 1-462-1465  
E-mail cím: tiefenbacher.gyorgyi@telekom.hu  
Melléklet:

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 52132/508/506  
Tárgy jellege: Közműnyilatkozat  
Tárgy helyszíne: 1221 Budapest Leányka utcai átjáró (Vihar utca térségében)  
Tárgy: Budapest, XXII. budafoki elág., 47-es vill. 47+42 szelv. - Téglaboltozatú műtárgy és kapcsolódó támfalak helyreállítási terve

### Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

**KERESZTEZI és/vagy MEGKÖZELÍTI a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat.**

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett a tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez **közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.**

A kábelek nyomvonalkitűzése:	szükséges <input type="checkbox"/>	nem kell <input checked="" type="checkbox"/>
Szakfelügyelet megrendelése:	szükséges <input checked="" type="checkbox"/>	nem kell <input type="checkbox"/>

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hálózat üzemeltetési igazgatóság, Területi üzemeltetési központ Budapest, Kábelhálózat üzemeltetési osztály Budapest (1094. Budapest, Táviró u. 3-5., levélcím: 1541 Budapest, Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek) védelméről az MSZ 7487/2,3/ 1980, MSZ 151-1 /2000, MSZ 151-3/ 1988, MSZ 151-4/ 1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (111.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C.törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min.10 nappal korábban meg kell rendelni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)től.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredelivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonálvezetés esetén - amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal - 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményt.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a föld alatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egységei végezhet(nek).
- Munkaterület átadásra a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)t meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszáma: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül - a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos résztechnikai átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)nek részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2014.03.22

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2013.03.22

Üdvözlettel,

  
Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom

Technikai Szolgáltatások Igazgatóság  
Magyarországi Szolgáltatási Központ