



Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság • Villamos Üzemigazgatóság
Villamos Infrastruktúra Főmérnökség

1072. Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 252-0977 / Fax: 317-1585 / Email: gyerkoy@bkv.hu

UVATERV ZRT.	
ÉRKEZETT: 2013 MÁJ 22.	
Iktatószám: 876	Melléklet:

Iktatószám: 103/40-2/2013/102
Előadó: Pintér István
Telefon: 42-283
Ügyintézőjük:
Szakterület:

ÚT-, VASÚTTERVEZŐ Zrt.
Vakarcs László
Irodavezető
1117 Budapest, Dombovári út 17-19.

Tárgy: Leányka utcai műtárgy kivitelezésével kapcsolatos nyilatkozat.
Terv: Budapest XXII. Budafoki elágazás, 47+42 szelv. — téglaboltozatú műtárgy felújítása.
Tervszám: 52.132/508/506-09
Dátum: 2013. február

UVATERV Zrt. 506 Híd- és technológiai tervező iroda	
ÉRKEZETT:	2013 MÁJ 23.
Iktatószám:	Tervszám:
179	52.132

UVATERV Zrt. 506 iroda	1616
2013 MÁJ. 22	
506	

Tisztelt Irodavezető Úr!

A BKV Zrt Villamos Infrastruktúra Főmérnökségre fenti témában 2013. április 30-án e-mailben érkezett tervezői észrevételek alapján az üzemeltetői hozzájárulást az alábbi feltételekkel megadjuk:

- Tervezett közterületi kábelnyomvonal rajzon feltüntetett mért földkábel nyomvonala érinti a közelben működő villamos fedezőjelző berendezés 0,4kV-os betáplálását biztosító kábel nyomvonalát.
A tervezett nyomvonalon kézi földmunka előírását kérjük, illetve mindenképpen kérjük szerepeltetni, hogy a villamos infrastruktúrában (beleértve a fedezőjelző kábelét is) okozott károk helyreállításáért a Kivitelező tartozik felelősséggel.
A tervezett munkavégzés pontos idejéről tájékoztatást kérünk, hogy ellenőrizhessük a munkavégzést.
- A közműegyeztetést igazoló pecsétet részünkre is be kell mutatni.
Közműegyeztetést a BKV Zrt. Pazeller Jakab (Szörény) utcai irodájában lehet elvégezni fogadási időben (1087 Budapest, Pazeller Jakab utca 3. fsz. 1. félfogadás hétfő és szerda 8 és 12 óra között).

- A tervezett munka idejére a felsővezetékét feszültségmentesíteni kell, ami miatt szerelések szükségesek, ezért kérjük a munkaterület és feszültségmentesítendő terület pontosabb lehatárolását.
- A kivitelezőnek a Villamos Áramellátási Szolgálatától szakfelügyeletet kell kérnie írásos, hivatalos formában.
- A BKV Zrt. Villamos Infrastruktúra Főmérnökségétől a feszültségmentesítési szakfelügyeleti igényt hivatalos, írásos formában kell kérni mely díjköteles. Árjábanlatot 10 munkanappal a munkavégzés előtt kell megkérni.


Véleményünket kizárólag üzemeltetői szempontból állítottuk össze, amely a tervezőt a tervezői felelősség alól nem mentesíti.

Hozzájárulásunk 1-évig érvényes.

Budapest, 2013. május 13.

Üdvözlettel:

Műszaki Igazgatóság
Műszaki Üzemeltetési Szakigazgatóság
Infrastruktúra Főmérnökség



Gyerkó József
főmérnök